

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber:
Licensee:

MJ-Gerüst GmbH
Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg
Germany

Produkt:
Product:

Temporäres Seitenschutzsystem
temporary side protection system (flat-roof railing)

Handelsname(n):
Trade name(s):

MJ

Typ(en)/Modell(e):
Type(s)/model(s):

Flachdachgeländer zur Absturzsicherung MJ COMBI, Art.-Nr. 008380

Produktkenndaten:
Product specifications:

Klassifizierung: EN 13374 - A
Geländerpfosten: Stahl, Ø48,3 x 3,2 mm / 50x50x3 mm
Geländerholm: Stahl, Ø48,3 x 3,2 mm, Länge max. 3,02 m
Geländerhöhe: 1020 mm
Bordbrett: Fichte, 150x30 mm, Länge max. 3,02 m
Ballast: Misch-KST, 780x260x160 mm, 22 kg
Abstand Geländer-Ballastmitte ca. 2,1 m
Zul. Dachneigung: 5°

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den unten genannten Anforderungen entspricht. Das Produkt darf mit dem abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Verwendung des Prüfzeichens ist ausschließlich für das genannte Produkt bis zum angegebenen Zeitpunkt erlaubt.

DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the below mentioned requirements. The Product may be labelled with the shown certification mark. Any modification of the layout of the certification mark is prohibited. The Use of the certification mark is only allowed for the mentioned product until the stated date of expiry.

Prüfgrundlage:

DIN EN 13374:2013

Test requirements:

Fertigungsstätte(n):

MJ-Gerüst GmbH, Ziegelstraße 68, 58840 Plettenberg, Germany

Factory location(s):

Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und Komponenten, sind in folgenden Dokumenten niedergelegt:

Details like test results or components are laid down in following documents:

- **Zertifizierungsakten-Nr(n):** 5018004.18001
Certification file no(s):
- **Prüfbericht(e):** 340843300
Test report(s):
- **Hersteller-Zertifizierungsvertrag:** 5518004
Manufacturer's certification contract:

Das Prüfzeichen darf nur auf den in diesen Dokumenten beschriebenen Produkten angebracht werden. Nur die der Zertifizierungsstelle gemeldeten Bauteile sind zugelassen. Die Verwendung von Alternativen bedarf der vorherigen Zustimmung der Zertifizierungsstelle.

The certification mark may be applied only to products as described in these documents. Only those components are allowed that have been accepted by the certification body. The use of alternatives requires the prior approval of the certification body.

Das Zertifikat wurde ausgegeben am: 12. März 2018

This certificate was issued on: March 12, 2018

Es wird spätestens ungültig am: 12. März 2023

It expires at the latest on: March 12, 2023

Zertifikats-Nr.:

5018004.18001

Certificate no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH


Jörg-Timm Kilisch
Geschäftsführer
Managing Director

© Integral publication of this certificate is allowed.

Prüfzeichen:
Certification mark:



Seite 1 von 1
page 1 of 1